

Serie LS 16-75

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO COMPRESORES DE AIRE A TORNILLO ESTACIONARIO

IMPORTANTE. La garantía del compresor estará vigente siempre que se utilicen repuestos originales en el equipo. El uso de repuestos originales alarga y potencia la vida útil del compresor y mejora su rendimiento. Adquiera los repuestos originales a través de nuestra red de distribuidores autorizados. Todos los servicios de mantenimiento mencionados corresponden a condiciones normales de uso y operación.

MANTENIMIENTOS RECOMENDADOS	CADA 1000	CADA 8000	CADA 20000	CADA 40000
Filtro aceite				
Filtro aire [1]				
Mantenimiento motor auxiliar				
Mantenimiento motor principal				
Kit rep. vlv. ret. aceite				
Elemento separador primario				
Elemento separador secundario				
Junta flexmaster				
Kit rep. vlv. reguladora				
Kit rep. vlv. alivio				
Kit rep. vlv. solenoide				
Aceite sintético sullube 32				
Kit reten				
Articulaciones				
Mantenimiento unidad compresora				
Válvula de seguridad calibración				
Kit rep. vlv. termostat.				
Horometro		REVISAR		
Kit sullicon			RECOMENDABLE	PRIORITARIO
Kit de rep. vlv. mínima		NECESARIO		PRIORITARIO
Cedazo línea de retorno		NECESARIO		NECESARIO
Filtro de flujo total		NECESARIO		NECESARIO
Kit rep. purga. aut. sep. conden.		NECESARIO		NECESARIO
Elemento de acople		REVISAR	REVISAR	PRIORITARIO
Resorte			REVISAR	RECOMENDABLE
Manómetro de aire		REVISAR		RECOMENDABLE
Presostato		REVISAR		RECOMENDABLE
Visor completo p/retorno		REVISAR	RECOMENDABLE	RECOMENDABLE
Bobina p/vlv. piloto		RECOMENDABLE		RECOMENDABLE
Vlv. retención		RECOMENDABLE		RECOMENDABLE
Sensor de temperatura		REVISAR		RECOMENDABLE
Visor de nivel				RECOMENDABLE
Teletermómetro				RECOMENDABLE

[1] Para los equipos provistos con filtros de aire para servicio pesado el reemplazo del filtro de aire I° deberá realizarse cada 1000 hs. y el filtro de aire II° cada 2000 hs.

